

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HD.9020.1.169.2022

Świeszyno, 28.11.2022r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Katarzynę Żmuda – Trzebiatowską – starszego asystenta Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży nr upoważnienia 42/22, Paulę Kozłowską- asystenta Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży nr upoważnienia 85/22, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Koszalinie

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.195 ze zm.), w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.2000 ze zm.),

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1.Podmiot kontrolowany : Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie 6, 76-024 Świeszyno, tel./fax 94/3161- 225, email:szkola@spswieszyno.edu.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2.Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu: Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie 6, 76-024 Świeszyno
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3.Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Organ prowadzący : Gmina Świeszyno reprezentowana przez Wójta Gminy, Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie reprezentowana przez dyrektora placówki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4.NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 499-05-21-087 Gmina Świeszyno / 367671419/85.20Z

5.Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Joanna Remplewicz - dyrektor placówki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6.Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7.Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 28.11. 2022r. Godz. 08.20

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka oświatowa publiczna podlegająca Gminie Świeszyno, nie dotyczy ustawy Prawo Przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28.11. 2022r. Godz. 10.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* : nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola interwencyjna w zakresie niewłaściwej temperatury w pomieszczeniach lekcyjnych poniżej 18°C
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometr cyfrowy M/S/HDIM/1
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: pomiary temperatury w 10 salach dydaktycznych, świetlicy, sali gimnastycznej, ponadto na korytarzach szkolnych
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* : pomiar temperatury w salach dydaktycznych, świetlicy, sali gimnastycznej, ponadto w korytarzach szkolnych
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W stosunku do placówki wdrożone jest postępowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie na etapie zawiadomienia o wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 23.11.2022r., znak : HD.9020.2.18.2022.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno -higienicznego

W roku szkolnym 2022/2023 do SP w Świeszynie uczęszcza 204 uczniów w klasach 1-8, funkcjonuje 9 oddziałów oraz 2 oddziały przedszkolne („0” 6latki/ 25 dzieci, 5 i 6 latki/24 dzieci), ogółem 6-latków jest 31 dzieci. Ogrzewanie pomieszczeń piecem gazowym dwufunkcyjnym. Z informacji uzyskanej od Pani dyrektor w ostatnim czasie nie odnotowano awarii pieca gazowego. Kontrola sanitarna planowa przeprowadzona w placówce w dniu 16.11.2022r. wykazała prawidłową temperaturę w pomieszczeniach lekcyjnych (dokonano pomiaru w salach lekcyjnych nr 14, 9, 4, 5).

W związku ze złożoną interwencją na niewłaściwą temperaturę, która panuje w pomieszczeniach lekcyjnych przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną. Pomiary zostały dokonane na pierwszej godzinie lekcyjnej.

Dokonano pomiarów temperatury w następujących salach lekcyjnych nr 6 kl. 2a (śr. 20,2°C) nr 24 kl.5 (śr. 19,0°C), nr 16 kl.4 (śr. 20,0°C), nr 17 kl. 7 (19,0°C), nr 18 kl. 8 (śr.19, 5°C), nr 20 kl.6 (śr.19,9°C), nr 14 kl.3 (śr.19,9°C), nr 9 kl.7 (śr. 18,5°C), nr 4 oddział przedszkolny 6 latki (śr. 18,7°C), nr 5 oddział 5 i 6 latków (śr. 20,5) – łącznie 10 sal dydaktycznych, świetlicy (śr. 20,4), sali gimnastycznej – nie były prowadzone zajęcia (śr. 16,7°C), ponadto na korytarzu szkolnym na 1 piętrze (śr. 19,5°C), korytarzu szkolnym na parterze (śr. 18,7°C).

Temperatura we wszystkich pomieszczeniach skontrolowanych właściwa powyżej 18°C. W sali gimnastycznej temperatura właściwa (śr. 16,7°C) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 134). Interwencja nie potwierdziła zasadności wniesionych zarzutów.

W trakcie kontroli zobowiązano dyrektora szkoły do przekazania protokołu, jak również poinformowania organ prowadzący o wynikach kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* : nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono/~~ nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~ nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....Nie dotyczy.....

(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... Nie dotyczy wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu Nie dotyczy

.... (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR SZKOŁY

J. Remplewicz
mgr Joanna Remplewicz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Szkoła Podstawowa
m. 27 Wołyńskie, Dywizji Pechoty Armii Krajowej
w Świeżynie
Świeżyno 6, 76-024 Świeżyno
tel./fax (94) 3101-225, (94) 3161-310
REGON 145761119

ASYSTENT
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

mgr Paula Kozłowska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Wolności 14
82-100 Świeżyno

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 29.11.20..

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Demplewicz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Szkoła Podstawowa
ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
w Świeżyni
Świeżyno 6, 78-024 Świeżyno
tel./fax (94) 3161-225, (94) 3161-310
REGON 14791419

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: nie dotyczy

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-koszalin> oraz w siedzibie PSSE w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić