

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HD.9020.1.174.2022

Świeszyno, 05.12.2022r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Janinę Nowaczyk – kierownika Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży nr upoważnienia 43/22, Paulę Kozłowską- asystenta Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży nr upoważnienia 85/22, Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Koszalinie

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.195 ze zm.), w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.2000 ze zm.).

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1.Podmiot kontrolowany : Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie 6 ,76-024 Świeszyno, tel./fax 94/3161- 225, email:szkola@spswieszyno.edu.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2.Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu: Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie 6, 76-024 Świeszyno

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3.Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Organ prowadzący : Gmina Świeszyno reprezentowana przez Wójta Gminy, Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie reprezentowana przez dyrektora placówki

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4.NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 499-05-21-087 Gmina Świeszyno / 367671419/85.20Z

5.Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: Joanna Remplewicz - dyrektor placówki

(imię i nazwisko/stanowisko)

6.Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7.Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 05.12. 2022r. Godz. 09:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka oświatowa publiczna podlegająca Gminie Świeszyno, nie dotyczy ustawy Prawo Przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 05.12. 2022r. Godz. 10.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* : nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola w związku z interwencją wniesioną w dniu 26.11.2022r. dotyczącą niewłaściwej temperatury w pomieszczeniach lekcyjnych poniżej 18°C (ponowny pomiar temperatury w pomieszczeniach szkolnych w dniu 05.12.2022r.).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* termometr cyfrowy M/S/HDiM/1
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: pomiary temperatury w 10 salach dydaktycznych, świetlicy, sali gimnastycznej, ponadto na korytarzach szkolnych
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* : pomiar temperatury w salach dydaktycznych, świetlicy, sali gimnastycznej, ponadto w korytarzach szkolnych
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W stosunku do placówki wdrożone jest postępowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie na etapie zawiadomienia o wszczęcia postępowania administracyjnego z dnia 23.11.2022r., znak : HD.9020.2.18.2022.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno -higienicznego

W roku szkolnym 2022/2023 do SP w Świeszynie uczęszcza 204 uczniów w klasach 1-8, funkcjonuje 9 oddziałów oraz 2 oddziały przedszkolne („0” 6latki/ 25 dzieci, 5 i 6 latki/24 dzieci), ogółem 6-latków jest 31 dzieci. Ogrzewanie pomieszczeń piecem gazowym dwufunkcyjnym. Z informacji uzyskanej od Pani dyrektor od ostatniej kontroli sanitarnej nie odnotowano awarii pieca gazowego. Kontrola sanitarna planowa przeprowadzona w placówce w dniu 16.11.2022r. wykazała prawidłową temperaturę w pomieszczeniach lekcyjnych (dokonano pomiaru w salach lekcyjnych nr 14, 9, 4, 5).

W związku ze złożoną interwencją na niewłaściwą temperaturę, która panuje w pomieszczeniach lekcyjnych przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną w dniu 28.11.2022r. (pomiary zostały dokonane na pierwszej godzinie lekcyjnej) – temperatura w pomieszczeniach była zgodna z

przepisami. Interwencja w dniu 28.11.2022r. nie potwierdziła zasadności wniesionych zarzutów. W dniu 05.12.2022r. przeprowadzono kolejną kontrolę w celu sprawdzenia temperatury w pomieszczeniach szkoły. Pomiary zostały dokonane na drugiej godzinie lekcyjnej.

Dokonano pomiarów temperatury w następujących salach lekcyjnych nr 16 (średnia 19,0°C), nr 20 (śr. 19,3°C), nr 17 (19,0°C), nr 18 (śr.19,3°C), świetlica (śr.20,4°C), nr 6 (śr. 20,1°C), sala gimnastyczna (śr. 16,2°C), nr 24 (śr.18, 4°C), nr 14 (śr.19,8°C), nr 9 (śr.18, 2°C), nr 4 (6-latki)/ 19,8°C/, nr 5 (5-6latki)/ 20,0°C/, korytarz parter i I piętro /śr. 19,0°C/.

W dniu 05.12.2022r. temperatura we wszystkich pomieszczeniach skontrolowanych była właściwa, powyżej 18°C. W sali gimnastycznej temperatura właściwa (śr. 16,2°C) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 134). Ponowna kontrola w zakresie temperatury w pomieszczeniach szkoły nie potwierdziła zasadności wniesionych zarzutów. Temperatura w pomieszczeniach była zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 134).

W trakcie kontroli zobowiązano dyrektora szkoły do przekazania protokołu, jak również poinformowania organ prowadzący o wynikach kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* : nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/ nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/ nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie..... Nie dotyczy.....

(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... Nie dotyczy wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu Nie dotyczy

....(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIESZYNIE

mgr Joanna Koppiewicz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Szkoła Podstawowa
ul. 27 Włocławskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
w Świeszynie
Świeszyno 6, 76-124 Świeszyno
tel./fax (94) 3161-225, (94) 3161-310
REGON 1437671419

ASYSTENT
SEKCJI HIGIENY DZIECI I WĘDZIŁY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Koszalin

mgr Izabela Kozłowska

ECHEM
SEKCJA HIGIENY DZIECI I WĘDZIŁY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Koszalin

mgr Justyna Nowaczyk

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

mgr Justyna Nowaczyk

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.11.2011

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIESZYNIE

mgr Joanna Koppiewicz

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Szkoła Podstawowa
ul. 27 Włocławskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
w Świeszynie
Świeszyno 6, 76-124 Świeszyno
tel./fax (94) 3161-225, (94) 3161-310
REGON 1437671419

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**:

nie dotyczy
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-koszalin> oraz w siedzibie PSSE w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić